



# CERTIFIKAT

Nr 15 69 03

## Dörr S94

**Innehavare/Utfärdat för/Tillverkare**  
Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda.

### Produkt

Dörr bestående av karm och dörrblad. Karmen är av stål och isolerad med stenull. Bladet är av stål med fyllning av stenull. Max dörrstorlek, bredd x höjd, är 13 M x 24 M. Vid utvändig användning förses dörren med dropplista i ovkant.

### Produktnamn

Dörr S94

### Avsedd användning

Dörr i byggnader.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning DALOC MK 95, daterad 9903.

### Godkännande

Produkt enligt ovan uppfyller:

- a) krav i 2 § i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL, som för den aktuella avsedda användningen är avseende:
  - *säkerhet i händelse av brand*
- b) krav i Boverkets byggregler (BFS 1993:57, BFS 2006:12) BBR; enligt nedan:
  - brandteknisk klass **EI 15 och E 90** enligt BBR, avsnitt 5:221.

### Märkning

Produkten skall på ett av bladets kanter (gångjärnssidan) förses med märkning som innehåller brandteknisk klass, Boverkets "gaffelmärke" (†), SPs identifikationsnummer (1002), typgodkännandebevisets nummer, typbeteckning, tillverkare och tillverkningsort, tillverkningsnummer och besiktningsorganets namn eller inregistrerade märke.

### Tillverkningsställe

Daloc AB, Töreboda  
Daloc AB, Mellerud

Typgodkännandebevis utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan  
15 69 03 daterat 27 mars 2007, Sidan 1(2)



1002  
BVL



1002

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress  
SP  
Box 857  
501 15 Borås

Tfn / Fax  
010-516 50 00  
033-13 55 02

Org.nummer  
556464-6874

E-post / Internet  
info@sp.se  
www.sp.se

Ackrediterade certifieringsorgan för utfärdande av typgodkännandebevis utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) enligt lag. Detta typgodkännandebevis får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat



# CERTIFIKAT

Nr 15 69 03

## Tillverkningskontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt Boverkets allmänna råd om tillverkningskontroll, 1996:2, avsnitt 4.2.1.

Byggherren för aktuellt objekt förutsätts ansvara för kontroll av att rätt produkter mottagits, att transportskador inte uppstått samt att utförande och montering utförs i enlighet med tillhörande handlingar.

## Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr 99R13268, daterad 1999-11-02, och utlåtande nr P005852, daterat 2000-04-14, från SP.

## Giltighet

Detta typgodkännande och beslut om tillverkningskontroll är giltigt längst till den 1 september 2009.

## Övrigt

Varje leverans till byggarbetsplatsen skall åtföljas av en monteringsanvisning, inkluderande en tillverkarförsäkran där det skall framgå att tillverkningen skett i enlighet med typgodkännandet och de handlingar som utgjort underlag för typgodkännandet. Detta certifikat ersätter certifikat med samma nummer daterat den 25 augusti 2004.

Tillverkningsritningar framgår av "Ritningsförteckning för Daloc dörr S94", daterad 2000-05-25.

Borås den 27 mars 2007

## SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

  
Lennart Månsson  
Chef certifiering

  
Per Adolfsson  
Certifieringsingenjör

Typgodkännandebevis utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan  
15 69 03 daterat 27 mars 2007, Sidan 2(2)



## SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress	Tfn / Fax	Org.nummer	E-post / Internet
SP	010-516 50 00	556464-6874	info@sp.se
Box 857	033-13 55 02		www.sp.se
501 15 Borås			

Ackrediterade certifieringsorgan för utfärdande av typgodkännandebevis utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) enligt lag. Detta typgodkännandebevis får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat